Nachweis

Eignung von Türdrückern und Türknäufen gemäß EN 1906 : 2012

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 23-003361-PR03

(GAS-G03-11-de-01)

Auftraggeber	Häfele SE & Co KG Adolf-Häfele-Str. 1 72202 Nagold Deutschland
Bauprodukt	Türdrückergarnitur
Bezeichnungen	Startec LDH 2… mit Flach-Clipsrosetten
Leistungs-relevante Produktdetails	Material Deckschild: Edelstahl Lagerung: drehbar-fest Drückervierkant: 8 mm Material Drückervierkant: Stahl, Vollmaterial Ausführung: Drücker- Drücker
Besonderheit	-/-

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012

Ge-brauchs-klasse	Dauer-betrieb	Masse der Prüftür	Feuerbe-ständigkeit	Sicherheit	Korrosi-ons-beständig-keit	Einbruch-schutz	Ausfüh-rungsart
2	**6**	**-/-**	**0**	**0**	**4**	**0**	**B**

ift Rosenheim
30.10.2024

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Erwin Heimbuchner
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

EN 1906 : 2012;
Schlösser und Baubeschläge – Türdrücker und Türknäufe – Anforderungen und Prüfverfahren

Prüfbericht Nr. 23-003361-PR01 (PB-G03-03-de-02) vom 07.10.2024

Konstruktionsunterlagen in Anlage 1.

Gutachtliche Stellungnahme 23-003361-PR02 (GAS-G03-11-de-01) vom 25.10.2024

Gültigkeit

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die originale gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 6 Seiten.

Deckblatt
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (3 Seiten)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditiertes Prüflabor
EN ISO/IEC 17025

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00